

РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Новое поколение» г.Сочи

354209, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. Львовская, 2

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК _____ **А.И.Горбатюк**

Директор _____ **Е.А.Прищепа**

« _____ » _____ **2021г.**

Инструкция
о мерах пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ
в МБУ ЦДО «Центр дополнительного образования
«Новое поколение» г.Сочи

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая **инструкция о мерах пожарной безопасности** устанавливает требования пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ, определяющие порядок поведения работников, организации работы и содержания складских помещений образовательной организации (далее – объекта защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности и безопасной эвакуации в случае пожара.

1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ разработана, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений ЦДОНП, в частности помещений для хранения инвентаря и товаро-материальных ценностей ЦДОНП, а также оборудования, имеющегося в в них, согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 января 2021 года;
- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 22 декабря 2020г;
- Приказу МЧС РФ от 12.12. 2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010 г;
- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции на 02.07.2013г;
- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27.12.2018г.

1.3. Данная *инструкция о мерах пожарной безопасности* на складе инвентаря и ТМЦ является обязательной для исполнения сотрудниками, выполняющими работы в складских помещениях для инвентаря и товаро-материальных ценностей (ТМЦ), независимо, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в образовательную организацию работников.

1.4. Работники образовательной организации, находящиеся на складе инвентаря и ТМЦ обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

1.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ, выполнение настоящей инструкции несет заведующий хозяйством ЦДОНП.

1.6. Обучение сотрудников, выполняющих работы на складе инвентаря и ТМЦ осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования в объеме знаний требований нормативных правовых актов,

регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе на складе не допускаются.

1.7. Склад инвентаря и ТМЦ перед началом каждого учебного года должен быть принят комиссией с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

1.8. Сотрудники, выполняющий работы на складе инвентаря и ТМЦ, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции по пожарной безопасности в ЦДОНП несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

2. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности

2.1. Складское помещение для инвентаря и товаро-материальных ценностей расположено на 1 этаже, имеет 1 выход.

2.2. По классу функциональной пожарной опасности помещение склада инвентаря и ТМЦ относится к Ф 5.2 (складские помещения) (ст. 32 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности), подлежит категорированию по взрывоопасной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (кроме кладовых до 10 кв.м.).

2.3. Наличие горючих материалов на складе ТМЦ:

- Мебель – (ЛДСП, ПВХ, МДФ, фанера, древесина);
- Уборочный инвентарь (древесина, поливинилхлорид);
- Изделия из ткани (спецодежда, ветошь);
- Упаковочный материал (бумага, картон, полиэтилен).

2.4. Пожароопасные свойства материалов:

- ЛДСП – группа горючести Г3, нормально горючие материалы;
- ПВХ – группа горючести Г1, слабо горючие материалы;
- МДФ огнестойкий – группа горючести Г1, слабо горючие материалы;
- Фанера огнестойкая – группа горючести Г1, слабо горючие материалы;
- Древесина – Г4 (сильно горючий), с огнезащитной обработкой – Г3, Г2, Г1;
- Ткань – легковоспламеняемый материал;
- Картон и гофрированный картон – Г4 (сильно горючий);
- Бумага – горючий легковоспламеняемый материал.

2.5. К основным причинам пожара, который может возникнуть на складе инвентаря и ТМЦ относятся нарушения в работе электроосвещения, эксплуатация поврежденного электрического оборудования, грубое нарушение правил хранения материалов, несоблюдение установленных правил пожарной безопасности.

2.4. В помещениях склада инвентаря и ТМЦ функционирует противопожарная (дымовая) сигнализация.

3. Ответственные за пожарную безопасность, организацию мер по эвакуации и тушению пожара, оказание первой помощи

3.1. Ответственным за пожарную безопасность и организацию мер по тушению пожара на складе инвентаря и ТМЦ в образовательной организации, назначен заведующий хозяйством Пальчунова И.П. приказом № _____ от _____.

4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в образовательной организации

4.1. На складе инвентаря и ТМЦ одновременно может находиться на более 3 человек.

5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность

5.1. Ответственный за пожарную безопасность на складе инвентаря и ТМЦ обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ, выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности в ЦДОНП, осуществлять

контроль соблюдения установленного противопожарного режима на складе инвентаря и ТМЦ, а также принимать неотложные меры по устранению выявленных недостатков;

- при наличии нарушений пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ не приступать к исполнению обязанностей до полного устранения недостатков;
- проходить обучение по программам противопожарного инструктажа;
- обеспечить размещение и надлежащее состояние первичных средств пожаротушения;
- обеспечить содержание в исправном состоянии системы противопожарной защиты на складе ТМЦ;
- размещать на складе инвентаря и ТМЦ мебель и инвентарь, товары и материалы, предназначенные непосредственно для использования в ЦДОНП;
- размещать товары и материалы на стеллажах или стационарно установленных стойках;
- обеспечивать незахламленность путей эвакуации из помещений склада;
- обеспечивать своевременную очистку склада от горючих отходов и мусора;
- запрещать курение на складе инвентаря и ТМЦ;
- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара по телефону 101 (112);
- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей в помещении склада инвентаря и ТМЦ.
- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений по противопожарной безопасности лица, ответственного за пожарную безопасность, а так же органами государственного пожарного надзора;
- обеспечить исправную работу знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
- соблюдать порядок осмотра и закрытия склада инвентаря и ТМЦ.

5.2. Работники, имеющие доступ на склад инвентаря и ТМЦ, обязаны:

- знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;
- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы 101 (112);
- строго придерживаться требований противопожарной защиты, установленных в помещении склада;
- строго соблюдать требования пожарной безопасности на складе ТМЦ, объектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности в ЦДОНП, проводить ежедневную уборку и поддерживать складское помещение в порядке;
- не использовать открытый огонь, взрывоопасные вещества, ЛВЖ и ГЖ в складском помещении хранения ТМЦ ЦДОНП;
- при обнаружении каких-либо неисправностей или нарушений правил противопожарного режима оперативно поставить в известность ответственного за пожарную безопасность на складе инвентаря и ТМЦ;
- проходить обучение по программам противопожарного инструктажа;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ;
- принимать активное участие в практических тренировках работников ЦДОНП по эвакуации при пожаре.

6. Порядок содержания помещений склада инвентаря и ТМЦ, эвакуационных путей и выходов

6.1. Общие правила содержания помещений склада

6.1.1. В складских помещениях для хранения инвентаря и ТМЦ производственные работы не выполняются.

6.1.2. С наружной стороны на входных дверях склада инвентаря и ТМЦ обозначается категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

6.1.3. У входа в помещение вывешивается табличка, в которой указано ответственное лицо за пожарную безопасность на складе товарно-материальных ценностей Центра, а также на видном месте знак «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

6.1.4. На складе инвентаря и ТМЦ ЗАПРЕЩЕНО:

- совершать перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;
- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты);
- устраивать для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;
- проводить уборку помещений, чистку оборудования, материальных ценностей с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- хранение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, ЛВЖ;
- разогревать замерзшие трубы разных систем паяльными лампами и иными способами, применяя для этого открытый огонь.

6.1.5. Товарно-материальные ценности хранятся на стеллажах.

6.1.6. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допустимо. Необходимо хранить материалы, приняв во внимание их пожароопасные физико-химические свойства.

6.1.7. Банки с краской должны защищаться от попадания теплового воздействия.

6.1.8. Все работы по вскрытию тары необходимо выполнять в помещениях, изолированных от мест хранения.

6.1.9. Оборудование склада по завершению рабочего дня необходимо обесточить. Аппараты, предназначенные для выключения электроснабжения склада товарно-материальных ценностей, должны находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре.

6.1.10. В складских помещениях, предусмотренных для хранения ТМЦ, запрещается устройство любых бытовок, комнат для сторожа или охранника, комнат для приема пищи.

6.1.11. Помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам.

6.1.12. Лицо, которое несет ответственность за пожарную безопасность на складе ТМЦ, исходя из своих полномочий, должно обеспечивать своевременную очистку помещений склада от горючих отходов.

6.1.13. Ключи от склада необходимо хранить в строго определенном месте, доступном для получения их в любое время суток.

6.2. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей и выходов.

6.2.1. Расстановка стеллажей, товарно-материальных ценностей и инвентаря в помещениях склада не должна препятствовать эвакуации людей, свободному выходу из помещений и свободному проходу к средствам пожаротушения.

6.2.2. ТМЦ следует хранить на стеллажах. Запрещается размещать товарно-материальные ценности между стеллажами на путях эвакуации.

6.2.3. Во время эксплуатации эвакуационных путей и выходов строго запрещено:

- загромождать пути и выходы мебелью, оборудованием, а так же блокировать двери выходов;
- размещать на выходе из склада инвентаря и ТМЦ сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также размещать (даже временно) инвентарь и любые материалы;
- заменять направление открывание дверей, за исключением дверей, открытие которых не нормируется или к которым предъявляются требования согласно нормативным правовым актам.

6.3. Порядок содержания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

6.3.1. Не допускается размещение горючих ТМЦ и огнетушителей рядом с системой отопления.

6.3.2. Очистка вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов (при наличии) от пожароопасных отложений в складских помещениях осуществляется в соответствии с технологическим регламентом не реже одного раза в полугодие с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

6.3.3. Во время эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздух строго запрещено:

- оставлять двери вентиляционных камер в открытом состоянии;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- хранить различные предметы и вещи в вытяжных каналах;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах пыль и любые другие горючие вещества;
- эксплуатировать неисправные устройства систем отопления и вентиляции.

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ

7.1. В помещения склада товаро-материальных ценностей обучающиеся Центра не допускаются.

7.2. В помещениях склада инвентаря и товаро-материальных ценностей строго запрещается курить и применять открытый огонь.

7.3. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования на складе.

7.3.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются на складе, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

7.3.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

7.3.3. Склады оборудуют рабочим, аварийным (эвакуационным) и охранным освещением. Устройство дежурного освещения в складских помещениях не допускается.

7.3.4. Эвакуационное освещение на складе инвентаря и ТМЦ в Центре должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

7.3.5. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра.

7.3.6. При использовании электрооборудования строго запрещено:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;
- пользоваться розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

7.4. Соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на складе ТМЦ и инвентаря, а также инструкцию по охране труда при выполнении работ на складе инвентаря и ТМЦ.

8. Требования пожарной безопасности перед началом работы на складе.

8.1. Осмотреться и убедиться в исправности выключателей, электроосвещения, отсутствия запаха дыма.

8.2. Проветрить помещение и убедиться в наличии и оценить путем внешнего осмотра исправность первичных средств пожаротушения, определить срок пригодности огнетушителей. Если огнетушитель требует перезарядки, передать его ответственному за пожарную безопасность и установить новый.

9. Порядок осмотра и закрытия склада инвентаря и ТМЦ по окончании работы

9.1. После окончания работы складское помещение ТМЦ визуально осматривается, выявляются нарушения, которые могут способствовать возгоранию.

9.2. Работник, последним покидающий помещение (ответственный за пожарную безопасность данного помещения), должен осуществить осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов, а также обесточить склад в распределительном щитке (при наличии его на складе);
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- убедиться в устойчивости стеллажей, товарно-материальных ценностей;
- убедиться в правильности расположения товарно-материальных ценностей, приняв во внимание их пожароопасные физико-химические свойства;
- убедиться в отсутствии теплового воздействия на ТМЦ;
- позаботиться о выносе мусора, упаковочной бумаги, картона, пленки и т.п.
- проветрить склад, выключить вытяжную вентиляцию (при наличии);
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги, перекрыть воду;
- проверить и освободить (при необходимости) проходы и выходы.

9.3. В случае выявления сотрудником (работником) каких-либо неисправностей, следует известить о случившемся заведующего хозяйством (при его отсутствии – иное должностное лицо).

9.4. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии недочетов или неполадок, которые могут повлечь за собой нагрев или возгорание, закрывать помещение категорически запрещено.

9.5. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть склад и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений», находящемся на посту охраны.

10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении пожароопасных работ в помещении склада

10.1. Все окрасочные и огневые работы в проводятся в период каникул при отсутствии детей.

10.2. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в помещении склада инвентаря и ТМЦ только с разрешения директора Центра, при отсутствии мебели, инвентаря и любых товарно-материальных ценностей в помещении. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов.

10.3 Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

10.3. Выполняя покрасочные работы необходимо:

- вынести из помещения склада весь инвентарь и ТМЦ, убрать помещение от бумаги, картона, целлофана;

- провентилировать помещение;
- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены здания с оконными проемами или на открытых площадках;
- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах;

10.4. Выполняя огневые работы необходимо:

- вынести из помещения склада весь инвентарь и ТМЦ, убрать помещение от бумаги, картона, целлофана;
- провентилировать помещение;
- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения Центра, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.

10.5. При осуществлении огневых работ строго запрещается:

- приступать к выполнению работ при неисправной аппаратуре;
- проводить огневые работы на свежескрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать рабочую одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;

11. Порядок, нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов

11.1. В помещениях склада не допускается хранение веществ и материалов, которые не имеют отношения к хозяйственной и образовательной деятельности Центра, а также взрывоопасных веществ и материалов, ЛВЖ.

11.2. Хранение инвентаря и товаро-материальных ценностей должно обеспечиваться с учетом требований норм пожарной безопасности.

11.3. Хранить на складе ТМЦ вещества и материалы ТМЦ вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновения с воздухом и др.).

11.4. Запрещается совместное хранение веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси), а также совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.

11.5. Ёмкости с горючими жидкостями должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.

11.6. Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.

11.7. Количество инвентаря и ТМЦ в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться на них.

12. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли на складе инвентаря и ТМЦ

12.1. Помещение склада инвентаря и ТМЦ должно убираться от горючих отходов (использованной упаковочной бумаги, картона, целлофана) по мере их появления. Все горючие отходы выносятся из здания Центра в закрытые мусорные контейнеры на хозяйственном дворе.

12.2. Помещение должно ежедневно убираться от мусора и пыли. Уборка проводится методами, исключающими взвешивание пыли.

12.3. Мусорные корзины должны быть освобождены после окончания рабочего дня.

12.4. Вытяжные устройства, аппараты и трубопроводы (при наличии) должны очищаться в соответствии с технологическим регламентом от пожароопасных отложений не реже 1 раза в полугодие с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

12.5. Не реже одного раза в год проводятся регулярные работы по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта и обязательным своевременным внесением информации в имеющийся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

13. Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации

13.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудника, первым обнаружившего пожар на складе инвентаря и ТМЦ, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности сотрудников в помещении склада, их экстренную эвакуацию и спасение.

13.2. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, необходимо принять меры по тушению пожара в начальной стадии с помощью первичных средств пожаротушения.

13.3. Сотруднику необходимо эвакуировать работников из помещения склада в безопасное место, прикрыв при этом дверь. Оповестить о пожаре при помощи кнопки АПС или подав сигнал голосом, немедленно доложить о пожаре директору (при отсутствии – первому заместителю директора по учебно-воспитательной работе), вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 (Единая служба спасения), при этом указать:

- наименование ОУ: Центр дополнительного образования «Новое поколение» г.Сочи
- адрес школы: г. Сочи, п.Вардане, ул. Львовская, 2
- место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит);
- свою фамилию и имя.

Не отключать телефон первым, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

В случае необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и другие службы.

13.4. При возникновении пожара в Центре и эвакуации, в том числе при срабатывании АПС, сотрудник, находящийся на складе инвентаря и ТМЦ, проверяет помещение на наличие людей, отключает электроосвещение. После закрытия помещения приступает к выполнению своих обязанностей согласно разделу 15 инструкции о мерах пожарной безопасности в школе «Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации».

14. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

14.1. Помещения склада инвентаря и ТМЦ должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам.

14.2. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать пожароопасные свойства горючих веществ (картон, древесины, фанера, пластмасса, краски и т.п.), а также площадь помещения.

14.3. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещения осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещения по пожарной опасности, а также класса пожара. Выбор типа огнетушителя определяется с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

14.4. Для склада ТМЦ следует использовать огнетушители с рангом тушения модельного очага:

- для класса пожара А – 4А;
- для класса пожара В – 144В;
- для класса пожара Е - 55В, С, Е.

Допускается использовать огнетушители более высокого ранга.

Оптимальным решением будет являться наличие порошковых огнетушителей общего назначения.

14.5. Порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

- для пожаров класса А - порошок АВСЕ;
- для пожаров классов В, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ.

14.6. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из

негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание. Огнетушители должны быть легкодоступны и не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Запрещено перемещать огнетушителя с мест постоянного расположения.

14.7. Каждый огнетушитель, установленный на складе, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

14.8. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.

14.9. Каждый огнетушитель, отправленный на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

14.10. Порядок применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

14.11. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

- горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;
- наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;
- после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а использованный сдать ответственному по пожарной безопасности для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

14.12. В процессе эксплуатации огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

14.13. Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов А, В, Е и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2х1,5 метра. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

14.14. В процессе эксплуатации пожарной автоматики строго запрещено:

- наносить на извещатели, датчики дыма и огня краску, побелку и другие защитные покрытия во время проведения ремонтов в кабинете декоративно-прикладного творчества и в процессе их эксплуатации;
- наносить физические повреждения.

14.15. Использование первичных средств пожаротушения на складе инвентаря и ТМЦ для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара запрещается.

15. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре

15.1. Наиболее характерными видами повреждения во время пожара являются: травматический шок, термический ожог, удушье, ушибы, переломы, ранения.

15.2. Строго запрещено:

- перетаскивать или перекладывать пострадавшего на другое место, если ему ничего не угрожает и первую помощь можно оказать на месте. Особенно это касается пострадавших с переломами, повреждениями позвоночника, а также имеющих проникающие ранения;

- давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т.к. он может задохнуться;

- удалять инородные тела, вступающие из грудной клетки, брюшной полости или черепной коробки, даже если кажется, что их легко извлечь;

- оставлять находящегося без сознания пострадавшего в положении на спине, т.к. он может задохнуться в случае рвоты или кровотечения.

15.3. Необходимо:

- как можно скорее вызвать «Скорую помощь», точно и внятно назвав место, где произошел пожар;
- если у вас нет уверенности, что информацию правильно поняли, звонок лучше повторить;
- до приезда бригады «Скорой помощи» попытаться найти медицинского работника, который сможет оказать пострадавшему более квалифицированную первую медицинскую помощь;
- в случае, когда промедления может угрожать жизни пострадавшего, необходимо оказать ему первую помощь, не забывая при этом об основополагающем медицинском принципе – «не навреди»;

15.4. Основные действия при оказании первой помощи на складе инвентаря и ТМЦ:

15.4.1. При травматическом шоке следует:

- осторожно уложить пострадавшего на спину, в случае возникновения рвоты повернуть ему голову на бок;
- проверить присутствует ли у пострадавшего дыхание и сердцебиение. Если нет, необходимо немедленно начать реанимационные мероприятия;
- быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов.

15.4.2. При травматическом шоке строго запрещено:

- переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае переломов – без иммобилизации;
- снимать прилипшую к телу после ожога одежду;
- давать пострадавшему воду (если он предъявляет жалобы на боль в животе);
- оставлять пострадавшего одного без наблюдения.

15.4.3. При термическом ожоге необходимо:

- аккуратно освободить обожженную часть тела от одежды, если нужно разрезать, не сдирая, приставшие к телу куски ткани;
- не допускается вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, смазывать ее жиром, мазью и другими веществами.

15.4.4. При ограниченных ожогах 1 степени следует:

- на покрасневшую кожу наложить марлевую салфетку;
- немедленно начать охлаждение места ожога (предварительно прикрыв его салфеткой и ПВХ-пленкой) холодной водопроводной вожгой в течение 10-15 минут.
- на пораженную поверхность наложить чистую, лучше стерильную, шадящую повязку.

15.4.5. При обширных ожогах необходимо:

- после наложения повязок напоить пострадавшего горячим чаем;
- тепло укутать пострадавшего и срочно доставить его в лечебное учреждение

15.4.6. При ранении необходимо:

- не прикасаться к ране руками;
- наложить стерильную повязку, не прикасаясь к стороне бинта прилегающей к ране.

15.4.7. При сильном кровотечении следует:

- пережать поврежденный сосуд пальцем;
- сильно согнуть поврежденную поверхность, подложив под колено или локоть тканевый валик;
- наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку и, когда конечность потеплеет и порозовеет, вновь затянуть жгут;
- при небольших кровотечениях следует прижать рану стерильной салфеткой и туго забинтовать.

15.4.8. При переломах необходимо:

- обеспечить покой травмированного места;
- наложить шину (стандартную или изготовленную из подручных материалов), не фиксировать шину в месте перелома кости;
- придать травмированной конечности возвышенное положение;
- приложить к месту перелома холодный компресс;

- при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.

15.4.9. При удушье следует:

- обеспечить приток свежего воздуха пострадавшему;
- уложить пострадавшего таким образом, чтобы ножной конец был приподнят;
- расстегнуть одежду, стесняющую дыхание;
- при отсутствии самостоятельного дыхания немедленно начать выполнять искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

15.4.10. Приступая к оказанию первой помощи пострадавшему во время пожара, спасающий должен четко представлять последовательность собственных действий в конкретной ситуации. В этом случае время играет решающую роль.

Ответственный за пожарную безопасность _____ /И.П.Пальчунова/

С инструкцией ознакомлены:

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /

«__» _____ 202__ г. _____ / _____ /