

**РОССИЯ**  
**КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ**  
**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ**  
**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ**  
**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**  
**«Центр дополнительного образования «Новое поколение» г.Сочи**

---

354209, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. Львовская, 2

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель ПК \_\_\_\_\_ А.И.Горбатюк

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор \_\_\_\_\_ Е.А.Прищепа

**Инструкция**  
**о порядке содержания, осмотра, приведения помещений в**  
**пожаробезопасное состояние после окончания учебных занятий**  
**в МБУ ЦДО «Центр дополнительного образования**  
**«Новое поколение» г.Сочи**

**1. Общие положения**

1.1. Данная инструкция «О порядке содержания, осмотра, приведения помещений в пожаробезопасное состояние после окончания учебных занятий» разработана для всех работников ЦДОНП с учетом Постановления Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», действующего с 1 января 2021 года, Федерального закона от 30 декабря 2009г №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции на 02.07.2013г; Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2018г; требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2019 года.

1.2. Настоящую инструкцию о порядке содержания, осмотра, приведения помещений в пожаробезопасное состояние необходимо изучить и соблюдать. Она содержит сведения о порядке содержания и осмотра помещений, приведения их в пожаробезопасное состояние после окончания учебных занятий, перед их закрытием.

1.3. При содержании, осмотре и приведении помещений здания в пожаробезопасное состояние необходимо руководствоваться [инструкцией о мерах пожарной безопасности в помещениях](#) образовательной организации.

**2. Общие пожаробезопасные мероприятия**

2.1. Педагогический, технический, обслуживающий персонал и учащиеся ЦДОНП обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения.

2.2. Сотрудники ЦДОНП несут персональную ответственность за организацию и состояние противопожарной безопасности закрепленных за ними объектов.

2.3. В целях пожарной безопасности сотрудникам ЦДОНП запрещается:

- пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием, использовать бытовые электронагревательные приборы для обогрева помещений;
- обертывать электролампы бумагой или материей, клеить или закрывать провода обоями, плакатами, картинами, фотографиями, стендами и т.д.;
- использовать для устройства осветительной электросети телефонные провода;
- при проведении культурно-массовых мероприятий устраивать фейерверки, зажигать бенгальские огни и свечи, производить шумовые эффекты с помощью петард и других взрывоопасных средств и приспособлений;
- отогревать замерзшие водопроводные и иные трубы, батареи в здании ЦДОНП открытым огнем (факелами, паяльными лампами); отогревание труб и конструкций здания производить только паром, горячей водой и другими безопасными средствами;
- оборудовать в подвальных помещениях учебного учреждения мастерские и склады, для обработки или хранения огнеопасных жидкостей и веществ;
- преграждать и загромождать пути к средствам пожаротушения;
- хранить на чердаках, лестничных клетках, в учебных кабинетах, мастерских, коридорах, подсобных помещениях горючие материалы;
- строить перегородки и размещать подсобные мастерские и лаборатории;
- использовать не по назначению средства пожаротушения;
- сдавать под охрану помещения, не проверенные в противопожарном отношении.

2.4. Коридоры, проходы, основные и запасные выходы из здания ЦДОНП, лестничные клетки должны находиться свободными и не должны загромождаться. Двери выходов из классов и других помещений должны открываться наружу. Двери тамбуров должны быть оборудованы samozакрывающимися устройствами.

2.5. Средства пожаротушения должны быть исправны, заправлены и иметь непросроченный срок годности, местонахождение их должно быть обозначено на схеме эвакуации и указателями.

2.6. В случае пожара весь персонал школы эвакуируется из здания ЦДОНП, согласно плану эвакуации.

2.7. Ежедневно перед закрытием ЦДОНП все классы, подсобные помещения проверяются, электрические сети отключаются и сдаются под охрану охраннику с росписью в журнале сдачи.

Ответственный за пожарную безопасность \_\_\_\_\_ /И.П.Пальчунова/

*С инструкцией ознакомлены:*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /