

РОССИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Новое поколение» г.Сочи
354209, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, ул. Львовская, 2

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ПК _____ А.И.Горбатюк

Директор _____ Е.А.Прищепа

« _____ » _____ 2021г.

« _____ » _____ 2021г.

Инструкция
по пожарной безопасности для сотрудников охранного предприятия
в МБУ ЦДО «Центр дополнительного образования
«Новое поколение» г.Сочи

1. Общие положения инструкции

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности для дежурного администратора в ЦДОНП разработана с учетом Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступившего в силу с 1 января 2021 года; требований Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 22 декабря 2020г; Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27.12.2018г.

1.2. Данная инструкция по пожарной безопасности для сотрудников охранного предприятия разработана с целью предотвращения пожарных ситуаций в образовательном учреждении во время и после дежурства.

1.3. Настоящая инструкция о мерах по пожарной безопасности для сотрудников охранного предприятия содержит перечень признаков, которые могут указывать на возможный пожар, определяет обязанности сотрудника охранного предприятия по предотвращению пожароопасных ситуаций, а также порядок его действий при обнаружении возгорания.

1.4. Признаки, которые указывают на возможный пожар в учреждении:

- Появление запах дыма или гари;
- Резкое повышение температуры воздуха в помещении, которое не обусловлено естественными причинами;

- Отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу, а также стенах помещения;
- Характерный шум, который сопровождает горение, гудение пламени, треск и шипение различных горящих материалов;
- Выход из строя систем электрического снабжения (отсутствие света) и связи (не работает телефон);
- Отблески пламени в стеклах зданий, который расположены по соседству;
- Срабатывание имеющееся пожарной сигнализации.

2. Сотрудник охранного предприятия должен иметь в своем распоряжении:

- Исправный электрический переносной фонарь;
- Исправно функционирующее средство связи с пожарной охраной (телефон); перечень важных номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, администрации образовательного учреждения;
- Информацию о наличии ключей от закрытых помещений образовательного учреждения.

3. Порядок действий сотрудника охранного предприятия при обнаружении пожара:

- Задействовать экстренную систему оповещения людей о пожаре;
- Сообщить информацию о возгорании в пожарную часть по телефону «101» (112 – Единая служба спасения), указав точный адрес объекта;
- До прибытия пожарных подразделений:
 - принять меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
 - немедленно доложить руководству образовательного учреждения о пожаре;
 - организовать встречу пожарных подразделений, далее действовать по указанию руководителя тушения пожара.